

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT/CERTIFICATE

č./No.: 5090022

**Objednavatel/Ordering firm:** TM TECHNOLOGIE Sp. z o. o  
ul. Zawila 65 D, 30-390 Krakow, Poland

**Výrobce/Držitel licence//Manufacturer/Licence holder:** TM TECHNOLOGIE Sp. z o. o  
ul. Zawila 65 D, 30-390 Krakow, Poland

**Výrobek/Name of product:** Elektronický předřadník pro nouzová svítidla/Emergency lighting kit

**Obchodní značka/Trade mark:**

**Typ/Type of product:** VIP PRO

Přesná specifikace výrobku je uvedena v příloze 1, která tvoří nedílnou součást tohoto certifikátu./Specification of the product is in the annex 1 that forms an integral part of this certificate.

Elektrotechnický zkušební ústav uděluje licenci na užívání značky/Electrotechnical Testing Institute is granting a licence for using the following mark



Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky ENEC, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě./This mark may be used for the product specified in this certificate within validity of the Agreement on the use of the ENEC Mark by implementing all the rules stated in the Agreement.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na/The right to use the above mentioned mark for the product is based on:


- protokolu o zkouškách č./Test report No.: 901504-02/01 ze dne: 29.06.2009

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky/A sample of the product was tested and found to be in conformity with:  
EN 61347-2-7:2006, EN 61347-1:2001

- provedení inspekce v místě výroby – viz inspekční zpráva č./inspection in the place of manufacture – see inspection report No.: 901504-04 ze dne/of 14.5.2009
- smlouvě na užívání značky ENEC mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem č./the Agreement on the use of the ENEC Mark concluded between the ordering firm and the Electrotechnical Testing Institute No.: 901504

1.7.2009

V Praze dne/Prague

  
Mgr. Miroslav Sedláček  
Manažer pro certifikaci a inspekce/  
Certification and Inspection Manager



901504-02

<b>Příloha 1 licence č. 5090022</b> <b>Annex 1 to Licence No. 5090022</b>	
Držitel licence Licensee	TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. ul. Zawila 65 D, 30-390 Krakow, Poland
Výrobce Manufacturer	TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. ul. Zawila 65 D, 30-390 Krakow, Poland
Druh Kind	Předřadník pro nouzové osvětlení Emergency lighting kit
Typ Type reference	VIP PRO
Obchodní značka Trade mark	TM TECHNOLOGIE
Protokol o zkoušce Test report	901504-02/01
Národní normy National standard(s)	ČSN EN 61347-2-7:2006 ČSN EN 61347-1:2001
Evropské normy European standard(s)	EN 61347-2-7: 2006 used in conjunction with EN 61347-1: 2001
Jmenovité napětí Rated voltage	230V
Jmenovitý příkon Rated wattage	4-80W
Stupeň krytí Degree of protection	IP 20
Připojení napájení Supply connection	svorkovnice terminal block

*G. Malík*

