

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5515/2024

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

TM Technologie sp. z o.o.

Morawica 355

32-084 Morawica

stwierdza, że wyrób:

Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi typu DATA 2 w odmianach
DATA 2, DATA 2 RADIO

produkowany przez:

TM Technologie sp. z o.o.

Morawica 355

32-084 Morawica

w zakładzie produkcyjnym:

TM Technologie sp. z o.o.

Morawica 355

32-084 Morawica

spełnia wymagania:

pkt. 12.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553,
z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 7619/2024 z dnia 01.08.2024 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 324/BA/24 z dnia 07.08.2024 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.
3. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0166-1011 wydanie 1 z dnia 09.09.2024 r.


Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych
w umowie nr 5515/DC/CNBOP-PIB/2024.

Okres ważności świadectwa:

od 02.12.2024 r.

do 01.12.2029 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 2 grudnia 2024 r.



**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**
im. Józefa Tuliszewskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5515/2024

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi typu DATA 2 w odmianach DATA 2, DATA 2 RADIO

Typ:	DATA 2, DATA 2 RADIO
Stopień ochrony obudowy:	IP30
Zakres temperatur pracy:	5°C ÷ +35°C
Wymiary (wys. x szer. x gł.):	487 x 300 x 85 [mm] (dot. DATA 2) 647 x 300 x 85 [mm] (dot. DATA 2 RADIO)
Znamionowe napięcie zasilania:	230V AC 50÷60Hz
Maksymalny pobór prądu z sieci:	0,16A
Wewnętrzne napięcie zasilania:	12V DC
Interfejsy:	LAN, RS485
Zakres częstotliwości pracy toru radiowego:	868,0 – 870MHz
Znamionowa moc promieniowania:	10mW
Zapewnienie tłumienia:	≥ 30dB
Maksymalna liczba elementów (opraw oświetleniowych) – komunikacja przewodowa	256 podłączonych do centrali sterującej 4096 przy zastosowaniu C-BRIDGE BOX 2
Maksymalna liczba elementów (opraw oświetleniowych) – komunikacja bezprzewodowa	128 podłączonych do centrali sterującej 1024 przy zastosowaniu C-BRIDGE BOX 2 RADIO
Elementy składowe wyrobu:	C-PANEL DATA2 / RADIO C-BRIDGE DATA 2 / RADIO Zasilacz Akumulator

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia 12 grudnia 2024 r.